

תעודה בדיקה מספר 7252380758

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין: קוגר טק בע"מ
כתובת: הסיבים 10 פתח תקווה
תאריך ההזמנה: 18/07/2022
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המזמין

בדיקה של:

יחידת בקרה אנלוגית לגילוי וכיבוי אש מדגם COUGAR 3000A-L הכוללת תצוגת LCD "רחבה", הרכזת עשויה ממעטה פלסטיק. מתוצרת חברת קוגר טק, ישראל

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות סעיפים מעטפת, בעירה, זעזועים, פונקציונליות, סימון עקב שינוי במעטפת הרכזת ושינוי בתצוגת LCD בלבד, לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 2: "מערכות גילוי אש: יחידות בקרה" אוקטובר 2014.
בדיקת השלמה לתעודתנו מספר 9352358183/א

מסמך זה אינו היתר סימון תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפריט שנבדק

מסמך זה מכיל 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו

1 - כללי

הובאה לבדיקה ע"י המזמין יחידת בקרה אנלוגית מדגם COUGAR 3000A-L מובנה במארז פלסטי. רשימת הציוד שיחובר לרכזת זהה לרשום בתעודתנו מספר 9352358183/א נעשה שימוש בספק כוח דגם LRS-75-24 מתוצרת חברת MW

2- מסקנה

יחידת הבקרה לגילוי וכיבוי אש מדגם COUGAR 3000A-L מעטה פלסטיק, מתאימה לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

3. הערה:

בהתאם להצהרת היצרן יחידת הבקרה שנבדקה זהה לחלוטית לרכזת COUGAR 3000A למעט שינוי במעטה הפלסטי ותצוגת LCD

שם החותם: ברק זולונץ
תפקידו: בודק

שם החותם: אלברט אזולאי
תפקידו: מ"ד התרעות

תעודת בדיקה 7252380758

דף 2 מתוך 2 דפים

