

ע"ג א/י כ"ק



המעבדה לחשמו"ל ואלקטרוניקה

מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה מספר 8314307274
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	מורן תעשיות אלקטרוניות בע"מ.
כתובת:	דרך סלמה 23
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	09/07/2001
הדגמה נטלה ע"י:	בא כוח המכון

בדיקה של:

לחצן ידני למערכת גילוי אש מדגם 140017 מתוצרת חברת מורן תעשיות אלקטרוניות בע"מ.

מהות הבדיקה:

לבדוק התאמה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 6- " מערכת גילוי אש " התקני הפעלה ידניים

מסמך זה בלבד לא ישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (זת) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואה

כללי:

הובאה לבדיקה ע"י המזמין לחצן ידני מדגם 140017 מתוצרת חברת מורן תעשיות אלקטרוניות בע"מ. הלחצנים הידניים מתאימים להתקנה פסימית בלבד

מסקנה

הלחצנים הידניים שנבדקו מתאימים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

תאריך: 12/02/03

אלברס אזולאי
ראש מדוני התרעות



מכון התקנים הישראלי

תעודת בדיקה 8314307274

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

על גבי הלחצנים מסומן כלהלן

להפעלה לחץ כאן



מחיר: 03-5131300

MORAN CE
IMODEL - 140017

מסקנה

הלחצנים הידניים שנבדקו מתאימים לדרישות סעיפי התקן שנבדקו.

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות