

תעודת בדיקה מספר 8414353732

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	א.א.פ. טכנולוגיות בע"מ
כתובת:	ת.ד. 36579
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	29/07/2004
הדוגמה נטלה ע"י בא כוח המכון	

בדיקה של:

התאמה (COMPATIBILITY) בין יחידות בקרה מדגמים FC-3000 ו- FC-6000 (קוגר) מתוצרת חברת US-VTECH לגלאי עשן מדגמים TFI-330, TFO-440 ו- TFH-220 מתוצרת חברת טלפייר.
--

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לדרישות סעיף 25 של ת"י 1220 חלק 2 - " מערכות גילוי אש : יחידות בקרה" מאוקטובר 1994.

מסמך זה בלבד לא יישמש לשחרור טובין מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות) שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה דף 1 בלבד

כללי:

על פי בקשת המזמין בוצעה בדיקת התאמה בין יחידות בקרה אזוריות מדגמים FC-3000 ו- FC-6000 (קוגר) מתוצרת חברת US-VTECH לגלאי עשן מדגמים TFI-330, TFO-440 ו- TFH-220 מתוצרת חברת טלפייר. גלאי העשן נבדקו עם נוריות סימון מדגם TFL-1 מתוצרת חברת טלפייר.

מסקנה

יחידות הבקרה מדגמים FC-3000 ו- FC-6000 מתוצרת חברת US-VTECH מתאימות לעבודה עם גלאי עשן מדגמים TFI-330, TFO-440 ו- TFH-220 מתוצרת חברת טלפייר.

הערה

אין לחבר יותר מי 2 נוריות סימון לכל גלאי.

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות