

תעודת בדיקה מספר 8514330455
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה:

שם המזמין:	א.א.פ טכנולוגיות מיגון
כתובת:	דרך בן צבי 84
עיר:	תל אביב
תאריך ההזמנה:	11/04/2005
הדוגמה הובאה למכון ע"י נציג המזמין	

בדיקה של:

נורית סימון מדגם RL-1802 מתוצרת חברת US-VETECH
--

מהות הבדיקה:

בדיקת התאמה לסעיף 21 של תקן ישראלי 1220 חלק 2, - "מערכות גילוי אש ועשן יחידות בקרה אוקטובר 1994

מסמך זה בלבד לא
ישמש לשחרור טובין
מהמכס

תעודה זו מתייחסת לדוגמא (ות)
שנבדקה(ו) בלבד ואין ליחס
לדוגמאות אחרות של אותו מוצר

תעודה זו מכילה 2 דפים
ואין להשתמש בו אלא
במלוואה

כללי:

על פי בקשת המזמין נבדקה נורית סימון מדגם RL-1802 מתוצרת חברת US-VETECH. להפעלת נורית הסימון נעשה שימוש בגלאים מדגמים US-269 ו-US-323 מתוצרת חברת US-VETECH ועם יחידת בקרה מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VETECH

מסקנה

נורית הסימון מדגם RL-1802 מתוצרת חברת US-VETECH מתאימה לעבודה עם גלאים מדגמים US-269 ו-US-323 המחוברים לרכזת מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VETECH.

הערה:

אין לחבר יותר מי 3 נוריות סימון לכל אחד מגלאי העשן.

25/04/2005



אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות

תעודת בדיקה 8514330455

דף 2 מתוך 2 דפים

תוצאות הבדיקה:

על גבי נורית הסימון מסומן כלהלן:



מסקנה

נורית הסימון מדגם RL-1802 מתוצרת חברת US-VETECH מתאימה לעבודה עם גלאים מדגמים US-269 ו-US-323 המחוברים לרכזת מדגם קוגר 3000 מתוצרת חברת US-VETECH.

25/04/2005

אלברט אזולאי
ראש מדור התרעות